

試験依頼書 コンクリートの乾燥収縮試験 一般・工事現場様向け

株式会社 日東コンクリート技術事務所行き FAX 048-952-2260

試料番号	
受付	平成 年 月 日
報告	平成 年 月 日

【依頼者様記入欄】 太線内をご記入下さい。

依頼者様	御社名	フリガナ				
	御住所	(〒 -)				
	御担当者	TEL	FAX			
		所属名	氏名			印
	E-mail					
試験方法	・コンクリートの乾燥収縮試験 (型枠 100mm×100mm×40mm 3台) 長さ変化の測定方法 コンパレータ方法 JIS A 1129-1 : 2010					
コンクリートの配合条件 (プラント名:)						
呼び方	コンクリートの種類	呼び強度	スランプ	粗骨材最大寸法	セメント種類	
使用材料	セメント	細骨材	粗骨材			
	混和剤	混和材				
試験日	年 月 日					
フレッシュコンクリート	スランプ		空気量		コンクリート温度	

日程の例

項目	月日	材齢
混練、打設	3月29日(木)	0
供試体の搬入、脱型、標準水中養生開始	3月30日(金)	1日
標準水中養生終了	4月5日(木)	1週
基長測定、重量測定、乾燥開始		
乾燥1週間の重量、長さ測定	4月12日(木)	2週
乾燥4週間の重量、長さ測定	5月3日(木)	5週
	祝日のため測定は5月4日(金)	
乾燥8週間の重量、長さ測定	5月31日(木)	9週
乾燥13週間の重量、長さ測定	7月5日(木)	14週
乾燥26週間の重量、長さ測定	10月4日(木)	27週

供試体の受付について

＜曲げ型枠をお持ちの方＞

打設翌日に供試体を弊社まで持ち込み願います。
型枠は脱型後その場で返却させていただきます。

＜曲げ型枠をお持ちでない方＞

型枠をお貸ししますので弊社まで取りに来て下さい。
供試体は打設翌日に弊社まで持ち込み願います。

供試体の搬入、脱型、測定日が祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みに重ならないよう混練日の調整をお願いします。

測定日が休みに重なりますと測定実施が後ろにずれます。

備考	最終確認	受付
	・成績書の日付けは、受付日ではなく、測定を行った最終日以降となりますので、ご承知置き下さい。 ・本依頼書は1配合ごとに必要となります。 ・本依頼書は採番後、FAXにて返送いたします。 ・定型の成績書以外は、別途料金がかかります。 また、試験結果の虚偽記載は致しません。虚偽記載を依頼された場合は、直ちに、試験を中止させていただきますので、ご承知置き下さい。	